



Centrala nawiewno-wywiewną w wyk. wewnętrznym z odzyskiem ciepła na wym.obrotowym, wykonanie higieniczne zgodne z normą VDI 6022. Centrala z nagrzewnicą elektryczną i chłodnicą freonową, filtrami oraz automatyką fabryczną o danych technicznych:
 $V_n/V_w=780/775 \text{ m}^3/\text{h}$; $dP=300\text{Pa}$, $Q_{ne}=4.5\text{kW}$, $Chfr=6.87\text{kW}$, $N_e=0.8+0.8\text{kW}$; $m=403\text{kg}$
 3-fazy, 5-żył, 400 V-10/+15%, 50 Hz, 10A; Nagrzewnica 2x400V+N+PE, 16A

SMART
ARCHITEKCI
 architecture & development

Szymon Mazurek

ul. Miłicka 68, 51-126 Wrocław
 tel. 506 067 481
 REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85
 e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:

PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ
 BUDYNKU "A" POLKOWICKIEGO CENTRUM USŁUG ZDROWOTNYCH NA
 POTRZEBY PRACOWNI TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

ADRES INWESTYCJI:

UL. K. B. KOMINKA 7, 59-100 POLKOWICE
 DZIAŁKA NR 73/5, OBRĘB 0001, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 021604_4

TYTUŁ RYSUNKU:

WENTYLACJA MECHANICZNA – PRZEKRÓJ A-A

INWESTOR:

POLKOWICKIE CENTRUM USŁUG ZDROWOTNYCH – ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ S.A.

ADRES INWESTORA:

UL. K. B. KOMINKA 7, 59-100 POLKOWICE

PROJEKTANT – BRANŻA INSTALACJE SANITARNE: Spec. inst. w zak. sieci, inst. i urzqd. ciep., went., gaz., wod i kan.

mgr inż. Mariusz Waśniowski

Upr. Nr 108/DOŚ/06

PODPIS

SPRAWDZAJĄCY – BRANŻA INSTALACJE SANITARNE: Spec. inst. w zak. sieci, inst. i urzqd. ciep., went., gaz., wod i kan.

mgr inż. Mariusz Niebudek

Upr. Nr DOŚ/0422/PWBS/17

PODPIS

BRANŻA:

SKALA/ FORMAT

FAZA PROJEKTU

DATA OPRACOWANIA

NUMER RYSUNKU

IS

1:50/A3

PW

15.09.2022

IS/8

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.