

LEGENDA:

RTDM	Rozdzielnica tomografu
	Wypust zasilający
	Gniazdo 230V, 16A, IP20
2	Gniazdo podwójne 230V, 16A, IP20
	Gniazdo 230V, 16A, IP44
ZGW 1 3e 3L	Zestaw Gniazd Wielofunkcyjnych ZGW1: -3e - 3x gniazdo 16A/~230V -3L - 3x gniazdo logiczne RJ45, FTP, kat.6A
PD	Istn. szafa dystrybucyjna stojąca 19", 600x600mm, szczegóły wyposażenia na schemacie ideowym

UWAGI:

1. 1. Podane nazwy produktów określają standard urządzenia, należy stosować podane urządzenia lub inne, równoważne jakościowo pod względem parametrów technicznych.
2. 2. W przypadku zastosowania produktu na równoważny należy zweryfikować zaprojektowane zasilanie i dostosować do wybranego urządzenia.
3. 3. ZGW1 montowane na kanałach elektroinstalacyjnych z przedziałem, należy zostawić rezerwę miejsca na kable pod przyszłe rozbudowy.
4. Szafy wyposażyć w urządzenia aktywne (switche) zgodne ze standardem obowiązującym w sieci szpitalnej. W szafach przewidziano rezerwę miejsca na urządzenia aktywne IT.
5. Okablowanie strukturalne wewnętrzne wykonać kablem ekranowanym U/FTP kat. 6A.
6. Wymaga się aby kabel posiadał min. euroklasę B2ca zgodnie z dyrektywą CPR.
7. Kable miedziane zakończyć na patchpanelach i gniazdach logicznych wg. standardu rozszycia T568B.
8. Szczegóły typów okablowania systemu na schemacie ideowym projektu IT.
9. Do okablowania miedzianego należy stosować elementy pasywne (kable, gniazda, wtyki) ekranowane, kategorii 6A (500MHz).
10. Miejsce montażu punktów logicznych, RTV, koordynować z gniazdami elektrycznymi.
11. Gniazda logiczne, RTV, montować we wspólnej ramce w zestawy PEL razem z gniazdami elektrycznymi.
12. Urządzenia montować zgodnie z DTR producenta.
13. Zasilanie, uziemienie elementów aktywnych IT
14. Główne ciągi kabli i przewodów rozprowadzić na korytach kablowych, nad sufitami podwieszanymi.
15. Okablowanie poza trasami koryt układać podtynkowo, oraz w ściankach G/K, w każdym przypadku stosować karbowane rurki osłonowe.

SMART ARCHITEKCI
architecture & development
Szymon Mazurek
ul. Milicka 68, 51-126 Wrocław
tel. 506 067 481
REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85
e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:

PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ BUDYNKU "A" POLKOWICKIEGO CENTRUM USŁUG ZDROWOTNYCH NA POTRZEBY PRACOWNI TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

ADRES INWESTYCJI:

UL. K. B. KOMINKA 7, 59-100 POLKOWICE
DZIAŁKA NR 73/5, OBRĘB 0001, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 021604_4

TYTUŁ RYSUNKU:

RZUT PARTERU – inst. gniazd wtyk. i siły

INWESTOR:

POLKOWICKIE CENTRUM USŁUG ZDROWOTNYCH – ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ S.A.

ADRES INWESTORA:

UL. K. B. KOMINKA 7, 59-100 POLKOWICE

PROJEKTANT – BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE: Specjalność instalacyjno – inżynieryjna w zakresie sieci i inst. elektr. — PODPIS

tech. Dariusz Sawicki — Upr. Nr 29/86/UW

SPRAWDZAJĄCY – BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE: Specjalność instalacyjno – inżynieryjna w zakresie sieci i inst. elektr. — PODPIS

mgr inż. Rafał Bulak — Upr. 109/DOŚ/05

PODPIS

BRANŻA:	SKALA/ FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
ARCH	1:100/297x610mm	PW	31.07.2023	E-3

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.